

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»**

**Орган инспекции типа А**

**Аттестат аккредитации RA.RU.710024 от 23 апреля 2015г.**

385000 г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, 52-36-37

**«Утверждаю»**

**Заместитель руководителя**

**Органа инспекции**

**ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии**

**в Республике Адыгея»**



\_\_\_\_\_  
**Шеожев З.И.**

**Экспертное заключение № 2226**

от 26.07 2019 г.

**Экспертиза проведена:** на основании договора от 17.06.2019 № 5038

**Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР»,  
ИНН/ОГРН 3446013147/1023404241893

**Юридический адрес:** 461343, Оренбургская область, Беляевский р-н, п. Дубенский, ул.  
Заводская, д. 1, каб. 2

**Фактический адрес:** 400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

**Экспертиза проведена:** экспертом, врачом отделения гигиены труда Зейтунян Л.М.

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения

\_\_\_\_\_  
подпись

**Цель проведения экспертизы:** Гигиеническая оценка соответствия партии  
стройматериалов (смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Монтаж» 40/3,0;  
ГОСТ Р 58275-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09  
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009)

**На экспертизу представлены:**

- акт отбора проб № 9493 от 08.07.2019;
- протокол лабораторных испытаний стройматериалов № 11630 от 16.07.2019 АИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации №  
RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015;
- ТУ 5745-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего»;
- ГОСТ Р 58275-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем»

**Результаты лабораторных исследований:**

Проба отобрана от однородной партии строительных материалов – смесь сухая  
клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Монтаж» 40/3,0; ГОСТ Р 58275-2018, ТУ 5745-  
002-78667917-2005.

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что удельная  
активность природных радионуклидов (Торий-232, Калий-40, Радий-226) в партии  
стройматериалов (смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Монтаж» 40/3,0,  
изготавливаемая в соответствии с ГОСТ Р 58275-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005)  
соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»  
(НРБ-99/2009) – протокол лабораторных испытаний стройматериалов № 11630 от

16.07.2019 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015г.

**Заключение:** В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг в партии стройматериалов (смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Монтаж» 40/3,0, изготавливаемая в соответствии с ГОСТ Р 58275-2018, ТУ 5745-002-78667917-2005), произведенной ООО «ВОЛМА-ВТР» по адресу: 400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Анализируемый строительный материал I класса может быть использован без ограничений.

Без протокола лабораторных испытаний экспертное заключение не действительно.

Эксперт, врач по  
гигиене труда



Л.М. Зейтунян

Технический директор



Т.В. Бирюкова