

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01549

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0000821

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод».  
Адрес: 607264, Нижегородская обл., Арзамасский р/н, п. Пешелань. ОГРН: 1025201340900.  
Телефон (83147) 55 4 62, факс (83147) 55 4 62.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод».  
Адрес: 607264, Нижегородская обл., Арзамасский р/н, п. Пешелань. ОГРН: 1025201340900.  
Телефон (83147) 55 4 62, факс (83147) 55 4 62.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты гипсостружечные марок: ГСП, ГСПВ  
(плотность не более 1250 кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по  
ТУ 5742-004-05292444-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 4210

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 4020/РС, № 4021/РС от 15.06.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2207-АОП от 25.05.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2015 по 28.06.2020



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков