

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00296/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011655

Общество с ограниченной ответственностью "Магма" (ООО "Магма"), ОГРН: 1081322000649
Юридический адрес: 431720, Мордовия Республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Промышленная, дом 27, РОССИЯ. Фактический адрес: 431720, Мордовия Республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Промышленная, дом 27, РОССИЯ, телефон: +7(3437) 3-00-00, адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Магма" (ООО "Магма")
Юридический адрес: 431720, Мордовия Республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Промышленная, дом 27, РОССИЯ. Фактический адрес: 431720, Мордовия Республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Промышленная, дом 28, РОССИЯ, телефон: +7(3437) 3-00-00, адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсоволокнистые строительные, выпускаемые по ТУ 5742-032-86214064-2017, типов: ПГВС (плита гипсоволокнистая строительная), ПГВСВ (плита гипсоволокнистая строительная влагостойкая), ПГВСО (плита гипсоволокнистая строительная с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени), ПГВСВО (плита гипсоволокнистая строительная влагостойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени), толщина 8,0 мм, 9,5 мм, 12,5 мм. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.62.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности - КМЗ. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – умеренногорючие (Г2). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – малоопасные (Т1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с малой дымообразующей способностью (Д1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-03-13/2 от 13.03.2020 г., № БЦ20-03-13/3 от 13.03.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 12.12.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5742-032-86214064-2017

Срок действия сертификата соответствия с 16.03.2020

по 15.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
для
сертификатов
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия