«ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПРИЕМА ПРОБ И ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532)-77-29-23; Факс:77-56-08 Email:fguz2005@mail.ru;Сайт:www.orenfbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
_____ Д.С.Константинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№56.ФБУЗ.01.07-02.2018-3905 **«1» февраля 2018 г.**

1. Объект экспертизы: Смесь штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Холст».

2. Заявитель, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург» (сокращенное наименование ООО «ВОЛМА-Оренбург»), юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1.
ИНН 5623030637, ОГРН 1125658044490.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявка №3905 от 23.11.2017 г., договор №0707-э/17 от 23.11.2017 г.

4. Сведения о продукции:
- **Наименование:** Смесь штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Холст».
- **Область применения** - строительство.
- **Организация–изготовитель**: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург», юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1, адрес объекта: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1.

5. Перечень документов, представленных на экспертизу:
- Устав ООО «ВОЛМА-Оренбург», утвержден 26.11.2012 г.
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 01.08.2016 г.
- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №25-40786-п от 25.01.2018 г.
- ТУ 57-45-002-78667917-2005 «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего»
- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем».

6. Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей):

_____подпись 1-го эксперта

- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №25-40786-п от 25.01.2018 г.

7. Результаты экспертизы:

Гигиеническая характеристика продукции:

Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №25-40786-п от 25.01.2018 г. удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной продукции составила 31±9 Бк\кг, что не превышает гигиенический норматив 370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523 – 09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смесь штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА Холст» производства ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1.

Соответствует:

СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009» по первому классу строительных материалов.

Экспертизу провел врач по радиационной гигиене отделения радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» А.Ю. Дубинин

Зав. отделением радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Л.В. Бондарь

_____подпись 1-го эксперта